

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00663

Срок действия с 27.06.2011 по 27.06.2014

№ 0049622

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03

ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

**ПРОДУКЦИЯ** Ограничители перенапряжений нелинейные классов напряжения 500-750 кВ в полимерной изоляции на номинальный разрядный ток 20 кА, ток взрывобезопасности 65 кА, ток пропускной способности 850-2100 А. климатического исполнения и категории размещения УХЛ1  
ТУ 3414-004-15207362-2003, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1430

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52725-2007 п.п. 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1-6.2.4, 6.2.6, 6.3.1-6.3.3, 6.3.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.5-6.4.8, 6.4.11-6.4.13, 11

код ТН ВЭД России:

8535 40 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Полимер-Аппарат»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъячская, д. 1/3, литер А, тел. (812) 331-40-40, факс (812) 331-40-40, ИНН 7838002312

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Полимер-Аппарат»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъячская, д. 1/3, литер А, тел. (812) 331-40-40, факс (812) 331-40-40, ИНН 7838002312

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 006-114-2011 от 22.06.2011, ИЦ ВА ОАО «НТЦ электроэнергетики», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

А.В. Богаченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАО «Полимер-Аппарат»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии  
основной регистрационный № 1037861005401 выданный 13 августа 2003 года Министерством  
РФ по налогам и сборам № 7 по Санкт-Петербургу

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,  
регистрационный номер)

Юридический адрес: Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 1/3,  
литер А, тел/факс 812-331-40-40

адрес, телефон, факс

в лице: Генерального директора Шевцова Ильи Владимировича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что: Ограничители перенапряжения нелинейные классов напряжения 500-750 кВ в  
полимерной изоляции на номинальный разрядный ток 20 кА, ток взрывобезопасности 65 кА,  
ток пропускной способности 850-2100 А, климатического исполнения и категории размещения  
УХЛ1, код ОКП 34 1430 и ТН ВЭД России 8535400000, серийно выпускаемые  
по ТУ 3414-004-15207362-2003

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ, сведения о  
серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны  
и т.п.)

соответствуют требованиям безопасности

ГОСТ Р 52725-2007 п.п. 6.4.10, 6.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.3.1, 3.3.3

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием  
пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании:

1. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей  
переменного тока 500 и 750 кВ». Технические условия ТУ 3414-004-15207362-2003.

2. «Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНп-750/2100/475-20-II-УХЛ1».

Паспорт.

3. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей  
переменного тока 500 кВ». Руководство по эксплуатации РЭ 3414-401-15207362-2011.

4. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей  
переменного тока 750 кВ». Руководство по эксплуатации РЭ 3414-417-15207362-2011.

5. Акт отбора образцов от 20.06.2011

6. Протокол испытаний на соответствие требованиям безопасности № 006-112-2011 от  
21.06.2011, ИЦ ВА ОАО "НТЦ электроэнергетики", рег. № РОСС RU.0001.21МВ06.

7. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 -  
2008 № СТ/СМК/ОС003 RU № 03/10-00105 срок действия до 11 ноября 2013 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.06.2011

Декларация о соответствии действительна до 27.06.2014



М.П.

подпись

Шевцов И. В.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

рег. № РОСС RU.0001.11МВ03, Орган по сертификации высоковольтной аппаратуры  
ОАО "Научно-технический центр электроэнергетики",

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, 13, (495) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

рег. № РОСС RU.МВ03.Д00059 от 29.06.2011 года

дата регистрации и регистрационный номер декларации



Руководитель ОС

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

Е.Г. Григорьева