



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ05.Н00296

Срок действия с 18.05.2015 по 17.05.2018

№ 0060348

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ»
196105, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д. 2, тел.+7(812)369-91-67, факс +7(812)369-68-27, elmatep@mail.wplus.net,
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ME05 от 27.01.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп классов напряжения 500 и 750 кВ, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1, ток взрывобезопасности 65 кА, ток пропускной способности 850-3200 А
ТУ 3414-004-15207362-2003
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52725-2007; ТУ 3414-004-15207362-2003

код ТН ВЭД России:

8535 40 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Полимер-Аппарат", Адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б. Подъяческая, д.1/3, лит.А, Фактический адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б.Подъяческая, д.1/3, лит.А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество "Полимер-Аппарат"190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б. Подъяческая, д.1/3, лит.А, Фактический адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б.Подъяческая, д.1/3, лит.А, телефон: 8123314040, факс: 8123314040, E-mail: orn@polymer-apparat.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИ 903 от 14.05.2015г. Испытательного центра высоковольтной аппаратуры Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MB01 от 06.06.2012 до 06.06.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации. Схема сертификации ЗС.



Руководитель органа

Кра
подпись

Н.М. Краева

инициалы, фамилия

И.А.Пузырева

инициалы, фамилия

Эксперт

МШ
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество "Полимер-Аппарат"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, дата регистрации 13.08.2003, ОГРН: 1037861005401

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б. Подъяческая, д.1/3, лит.А, Фактический адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б.Подъяческая, д.1/3, лит.А, телефон: (812)3314040, факс: (812)3314040, E-mail: opn@polymer-apparat.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице генерального директора Шевцова Ильи Владимировича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп классов напряжения 500 и 750 кВ, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1, ток взрывобезопасности 65 кА, ТУ 3414-004-15207362-2003

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

Серийный выпуск, код ОКП 34 1430, код ТНВЭД 8535 40 000 0

(сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: Закрытое акционерное общество "Полимер-Аппарат", Адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б. Подъяческая, д.1/3, лит.А, Фактический адрес: 190068, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул.Б.Подъяческая, д.1/3, лит.А

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 52725-2007 П.п.6.4.10, 6.5; ГОСТ 12.2.007.0-75 П.п. 3.3.1, 3.3.3

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании Протокол испытаний № ПИ 903 от 14.05.2015г. РОСС RU.000121МВ01 от 06.06.2012 до 06.06.2017. Испытательный центр высоковольтной аппаратуры открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»; ТУ 3414-004-15207362-2003

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 18.05.2015

Декларация о соответствии действительна до 17.05.2018

М.П.

(подпись)

И.В. Шевцов

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11ME05, Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов АНО "Научно-Технический Центр "Орган по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 196105, Россия, город Санкт-Петербург, Благодатная, дом 2

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.ME05.Д00406 от 18.05.2015

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. для
сертификатов
и деклараций

Н.М. Краева

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

