

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00662

Срок действия с 27.06.2011 по 27.06.2014

№ 0049623

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Ограничители перенапряжений нелинейные классов напряжения 110-330 кВ в полимерной изоляции на номинальный разрядный ток 10-20 кА, ток взрывобезопасности 65 кА, ток пропускной способности 550-1500 А, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1

ТУ 3414-003-15207362-2003, серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ОК 005 (ОКП):

34 1430

код ТН ВЭД России:

8535 40 000 0

ГОСТ Р 52725-2007 п.п. 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1-6.2.4, 6.2.6, 6.3.1-6.3.3, 6.3.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.5-6.4.8, 6.4.11-6.4.13, 11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Полимер-Аппарат»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 1/3, литер А, тел. (812) 331-40-40, факс (812) 331-40-40, ИНН 7838002312

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Полимер-Аппарат»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 1/3, литер А, тел. (812) 331-40-40, факс (812) 331-40-40, ИНН 7838002312

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 006-113-2011 от 22.06.2011, ИЦ ВА ОАО «НТЦ электроэнергетики», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

А.В. Богаченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАО «Полимер-Аппарат»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
основной регистрационный № 1037861005401 выданный 13 августа 2003 года Министерством
РФ по налогам и сборам № 7 по Санкт-Петербургу

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Юридический адрес: Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 1/3,
литер А, тел/факс 812-331-40-40

адрес, телефон, факс

в лице: Генерального директора Шевцова Ильи Владимировича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что: Ограничители перенапряжения нелинейные классов напряжения 110-330 кВ в
полимерной изоляции на номинальный разрядный ток 10-20 кА, ток взрывобезопасности 65 кА,
ток пропускной способности 550-1500 А, климатического исполнения и категории размещения
УХЛ1, Код ОКП 34 1430 и ТН ВЭД России 8535 40 000 0,

серийно выпускаемые по ТУ 3414-003-15207362-2003

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ, сведения о
серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны
и т.п.)

соответствуют требованиям безопасности

ГОСТ Р 52725-2007 п.п. 6.4.10, 6.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.3.1, 3.3.3

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании:

1. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей переменного тока 110, 150, 220 и 330 кВ». Технические условия ТУ 3414-003-15207362-2003
2. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей переменного тока 110 кВ». Руководство по эксплуатации РЭ 3414-3116-15207362-2011.
2. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей переменного тока 220 кВ». Руководство по эксплуатации РЭ 3414-3260-15207362-2011.
3. «Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей переменного тока 330 кВ». Руководство по эксплуатации РЭ 3414-3392-15207362-2011
4. «Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНп-110/550/88-10-III-УХЛ1».

Паспорт.

5. Акт отбора образцов от 20.06.2011

6. Протокол испытаний на соответствие требованиям безопасности № 006-111-2011 от 21.06.2011, ИЦ ВА ОАО "НТЦ электроэнергетики", рег. № РОСС RU.0001.21MB06.

7. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 - 2008 № СТ/СМК/ОС003 RU № 03/10-00105, срок действия до 11 ноября 2013 года

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.06.2011

Декларация о соответствии действительна до 27.06.2014

М.П.

подпись

Шевцов И. В.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

рег. № РОСС RU.0001.11MB03, Орган по сертификации высоковольтной аппаратуры
ОАО "Научно-технический центр электроэнергетики",

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, 13, (495) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

рег. № РОСС RU.MB03.D00058 от 29.06.2011 года

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

Руководитель ОС

Е.Г. Григорьева

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации